

	Unitate	Min	Max	Metoda de testare
Puritate	wt.-%	99,5		Gazcromatografie
Compoziție				Gazcromatografie
R 32	wt.-%	48,5	50,5	
R 125	wt.-%	49,5	51,5	
Umiditate	mg/kg (ppm)		10	Analizator de umiditate Celula AL20 3-
Reziduuri	mg/kg (ppm)		50	Evaporare controlată total
Conductivitate în apă ca HC I	mg/kg (ppm)		0,1	Conductivitate
Gaze în stare gazoase necondensante	vol.-%		1,5	Gazcromatografie
Aspect	Gaz lichefiat, clar și incolor			
R 32	Difluorometan			
R 125	Pentafluoroetană			



Ultima modificare 02.01.2007

Linde Gaz Romania

Timișoara
300136, Avram Imbroane 9
Telefon: +40 256 300 700
Fax : +40 256 225 608

București
A1 București-Pitești km 11,4
Telefon: +40 21 318 1920
Fax : +40 21 318 1921

Cluj Napoca
400641, Blvd. Muncii 18, et 3
Telefon: +40 264 415 707
Fax : +40 264 415 708

www.linde-gaz.ro